

(Mahdollinen kuva kohteesta)

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

Hankkeen nimi: _____

Kunta: _____

Päivämäärä: _____

KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Rakennuskohteen nimi: _____

Osoite: _____

Postinro ja -toimipaikka: _____

ESTEETTÖMYYSSELVITYKSEN LAATIJA:

Yritys: _____

Nimi: _____

Osoite: _____

Postinro ja -toimipaikka: _____

Puh.nro: _____

Sähköpostiosoite: _____

RAKENNUTTAJA:

Yritys: _____

Nimi: _____

Osoite: _____

Postinro ja -toimipaikka: _____

Puh.nro: _____

Sähköpostiosoite: _____

KÄYTTÄJÄN EDUSTAJA:

Nimi: _____

Osoite: _____

Postinro ja -toimipaikka: _____

Puh.nro: _____

Sähköpostiosoite: _____

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

Tämä lomake toimitetaan täytettynä valtionavustushakemuksen liitteenä.

Merkitse toteutuneet kohdat rastilla. Selvennä asiaa tarvittaessa "lisätietoa" -kohtaan.

PIHA-ALUE

- Sisäänkäynnin läheisyydessä on liikkumisesteisten autopaikkoja, joilta on esteetön pääsy kulkuväylälle
- Saattoliikenteelle on varattu pysähtymispaikka (esim. taksit) sisäänkäynnin läheisyyteen
- Polkupyörien säilytysalue sijaitsee pääsisäänkäynnin lähellä, selvästi kulkuväyliä ulkopuolella
- Piha-alue on valaistu
- Rakennuksen sisäänkäynti on helppo hahmottaa
- Piha-alueen kulkuväylät ovat riittävän leveitä koneelliselle puhtaanapidolle (väh. 2300 mm)
- Piha-alueen kulkuväylät ovat kovia ja tasaisia
- Kulkuväyliä kaltevuus on määräysten mukainen

Lisätietoa: _____

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

- Sisäänkäynti on katettu
- Sisäänkäynnin edusta on valaistu
- Sisäänkäynti on merkitty opasteella
- Sisäänkäynti on tasoeroton (ei portaita tai luiskaa)
- Pääsisäänkäynnin läheisyydessä on penkki levähtämistä ja odottamista varten
 - JOS sisäänkäynnin yhteydessä on portaat
 - Katkeamattomat käsijohteet ovat portaiden molemmin puolin
 - JOS sisäänkäynnin yhteydessä on luiska
 - Katkeamattomat käsijohteet ovat luiskan molemmin puolin
 - Luiska on riittävän loiva ja leveä itsenäisesti käytettäväksi (esim. pyörätuolilla)
- Sisäänkäyntioivessa on korkeintaan 20 mm korkea kynnyks
- Sisäänkäynnin oven vapaa leveys on vähintään 850 mm
- Sisäänkäynnin ovi on sähköisesti avautuva / avattava
- Ovi on riittävän kevyt yhdellä kädellä avattavaksi
- Oven yhteydessä on ovikello, summeri tai ovipuhelin
- Tuulikaapissa on vähintään 1500 mm vapaata tilaa leveys ja pituussuunnassa (ovien aukeamiskaaren lisäksi)

- Tuulikaapin oven vapaa leveys on vähintään 850 mm
- Tuulikaapin ovi on sähköisesti avautuva/avattava
- Sisääntulon välittömässä läheisyydessä on kohteen opastaulu

Lisätietoa: _____

VAIHTOEHTOINEN SISÄÄNKÄYNTI

JOS pääsisäänkäynti ei ole esteetön

- Rakennukseen on vaihtoehtoinen portaaton sisäänkäynti
- Kulku vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille on opastettu

Lisätietoa: _____

PALVELUPISTE

- Palvelupiste on helposti havaittavissa sisäänkäynniltä tai kulku palvelupisteelle on opastettu
- Palvelupisteen tiski on kahdella korkeudella, 1200 mm ja 750–800 mm
- Palvelupisteellä on induktiosilmukka

Lisätietoa: _____

KULKUVÄYLÄT

- Kulkuväylien pintamateriaali on kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton
- Kulkuväylät ovat riittävän leveitä (1500 mm)
- Kulkuväylillä on tukikaiteita tai käsijohteita
- Kulkuväylien valaistus on hyvä, tasainen ja häikäisemätön
- Kulkua on ohjattu lattiamerkinnoilla ja valaistuksella
- Opasteissa on riittävä kontrasti

Lisätietoa: _____

KERROKSET

JOS rakennuksessa on enemmän kuin yksi kerros

- Kohteessa on hissi
- Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin
- Portaissa on käsijohteet portaan molemmin puolin
- Portaikossa on riittävä ja tasainen valaistus
- Portaiden askelmien etureunassa on kontrastiraidat

Lisätietoa: _____

WC-TILAT

- Kohteessa on määräysten mukainen esteetön wc
- Wc-tilan yhteydessä on seinässä tilaopaste oven aukeamispuolella 1400–1600 mm korkeudella
- Wc-tilaan on esteetön pääsy suoraan aulasta, käytävästä tai muusta vapaasta tilasta
- Kulku wc-tilaan on opastettu
- Wc-tilassa on hälytysjärjestelmä

Lisätietoa: _____

PUKEUTUMIS- JA PESEYTYMISTILAT

- Kulku pukeutumis- ja peseytymistiloihin on opastettu
- Pukeutumis- ja peseytymistilan yhteydessä on tilaopaste seinässä oven avautumispuolella 1400–1600 mm korkeudella
- Pukeutumis- ja peseytymistiloihin on esteetön pääsy
- Pukeutumis- ja peseytymistilojen yhteydessä on määräysten mukainen esteetön wc
- Pukuhuoneessa on säilytys-/sijoituspaikka asiakkaan pyörätuolille ja suihkutuoleille
- Osa pukukaapeista ja naulakoista on sijoitettu alemmaksi
- Pukeutumistiloissa on LE-pukeutumistila/-huone
- Peseytymistiloissa on LE-peseytymistila/-huone
- Peseytymistila on tilava (mahtuu toimimaan avustajan ja apuvälineen kanssa)
- Peseytymistilassa on istuinpesupaikka
- Rakennuksessa on erillinen LE-osasto (pukuhuone, pesuhuone, sauna)

Lisätietoa: _____

LIIKUNTATILA

- Kulku liikuntatilaan on opastettu
- Liikuntatilaan on esteetön pääsy
- Liikuntatilassa on riittävä valaistus
- Liikuntavälinevarastoon on esteetön kulku

JOS kyseessä on uimahalli

- Altaiisiin on järjestetty esteetön pääsy (allashissi/-nostin tai loivat portaat)
- Allastilassa on esteetön wc
- Allastilassa on penkkejä
- Saunaan on esteetön pääsy
- Saunassa on riittävästi tilaa suihkutuolille
- Saunassa on kaiteet lauteille nousua varten

Lisätietoa: _____

KATSOMO

- Kulku katsomotiloihin on opastettu
- Katsomoon on esteetön pääsy
- Katsomon portaissa on käsijohteet portaan molemmin puolin
- Portaiden askelmat erottuvat riittävin kontrastein
- Tilassa on liikkumisesteisille tarkoitettua katsomotilaa (LE-katsomo)
- Pyörätuolipaikalla on riittävästi tilaa, syvyysuunnassa vähintään 2300 mm, jotta paikan takaa pääsee kulkemaan ohi
- LE-katsomossa on sähköpistorasioita
- LE-katsomossa on istumapaikkoja avustajille
- Katsomon välittömässä läheisyydessä on esteetön wc-tila
- Katsomossa/liikuntatilassa on induktiosilmukka

Lisätietoa: _____

KAHVIO

- Kahvioon on esteetön pääsy
- Kulkuväylät ovat selkeitä ja riittävän väljiä myös kalusteiden kohdalla
- Kahvion läheisyydessä on määräysten mukainen esteetön wc-tila

Lisätietoa: _____
